

# PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0639-00008

1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 4400-5098-8036

Pastato adresas: Didlaukio 21 A, Vilnius, Vilniaus m. sav.


Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m<sup>2</sup>: 2262.07

Viso pastato šildomas plotas, m<sup>2</sup>: 2262.07

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases\*:

Nustatyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:



\* A++ klasė yra laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevarojantį pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

**Skačiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:**

Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m <sup>2</sup> ·metai):	100.25
Atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m <sup>2</sup> ·metai):	42.08
Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:	1.14
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m <sup>2</sup> ·metai):	20.91
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m <sup>2</sup> ·metai):	12.35
Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m <sup>2</sup> ·metai):	36.72
Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m <sup>2</sup> ·metai):	27.17
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m <sup>2</sup> ·metai):	4.05
Pastato į aplinką išmetamas CO <sub>2</sub> kiekis, kgCO <sub>2</sub> /(m <sup>2</sup> ·metai):	17.56

**Sertifikavimo eksperto pastabos:**

Sertifikato išdavimo data : 2019-11-13      Sertifikato galiojimo terminas: 2029-11-13

Sertifikatą išdavė  
ekspertas

Anastasija Nekrašė

Atestato  
Nr.0639

184174